



КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

им. Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066  
Тел. (8442) 30-83-00. Факс (8442) 30-83-29.  
E-mail: oblstroy@volganet.ru

ОКПО 92968620, ОГРН 1113460005251,  
ИНН/КПП 3445118595/344401007

Руководителю комитета  
общественного контроля в сфере  
ЖКХ региональной общественной  
инспекции

О.И.Кузнецовой

14.11.2018 № 36-10/03-17/03/7677  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Ольга Ивановна!

Комитет строительства Волгоградской области (далее – комитет), в дополнение к ранее направленным письмам от 19.06.2018 № 36-11-19/1/3927, 02.07.2018 № 36-11-19/1/4186, сообщает следующее.

Представителями администрации Дубоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района (далее – администрация поселения), подрядной организации ООО "Курортстрой" (далее – подрядчик) с участием жильцов-собственников было проведено обследование дома № 13А по ул.Хвастанцева с.Дубовый Овраг и отдельных квартир, по результатам которого установлено устранение подрядчиком в полном объеме недостатков, ранее выявленных в подъезде дома, квартирах №№ 8, 12, 13, 14 (акт обследования от 15.07.2018, расписки жильцов от 15.07.2018).

В ходе осмотра, проведенного 09.11.2018 представителями комитета и комитета общественного контроля в сфере ЖКХ региональной общественной инспекции установлено, что администрацией поселения решен также вопрос по канализационному колодцу (далее – септик) для предотвращения скопления воды после выпадения атмосферных осадков на придомовой территории и территории, к ней прилегающей. В накопительный резервуар септика установлены железобетонные кольца диаметром 1,5 м объемом 12 куб.м, произведен монтаж дренажной системы.

*С.Ю.Кузнецова*

Председатель комитета

С.Ю.Кузнецова