



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

403342, Волгоградская область
г. Михайловка ул. Обороны, 42-а
тел. 2-13-52, факс.2-36-44
E-mail: ag_mih@volganet.ru
http://www.mihadm.com
ОКПО:04024457 ОГРН:1023405578646
ИНН/КПП:3437500793/343701001
30.07.2019 13-07/4644

от _____ № _____
на № _____ от _____

Председателю совета Правления
региональной общественной
инспекции

О.С. Капустину

Администрация городского округа город Михайловка в ответ на Ваше обращение от 03.07.2019 № 28/И-РОИ сообщает следующее.

Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. Михайловка проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УК»Жилищное хозяйство» (далее по тексту - ООО «УК»Жилищное хозяйство») по вопросам ненадлежащего состояния люка водопроводно-канализационного колодца, расположенного на придомовой территории; электрического оборудования, щитов освещения во втором подъезде дома, а именно: отсутствуют диспетчерское наименование поэтажных щитов освещения, стекла в окошках для снятия показаний с индивидуальных приборов учета расхода электроэнергии, провода электролиний к квартирам собственников не уложены в жгуты, ненадлежащая изоляция мест соединений проводов, кабели операторов связи расположены на газовой трубе над входом в подъезд; влажного пола в подвале; наличия на стенах и потолке подвала паутины; ненадлежащего состояния инженерных коммуникаций в подвале многоквартирного дома №34 по улице Республиканской в городе Михайловке Волгоградской области (далее по тексту - МКД).

На момент проведения проверки выявлено следующее.

Колодцы, расположенные на придомовой территории возле подъездов МКД, накрыты надлежащим образом люками.

Соприкосновений или пересечений с газопроводом проводов, проходящих по фасаду МКД, не установлено. Все провода закреплены в пучки и проходят по фасаду МКД.

При осмотре электрических щитов управления, установленных в подъездах МКД, выявлено следующее: все щиты закрыты на замок, в смотровых окошках для снятия показаний имеются стекла, на внутренней стороне дверцы имеются однолинейные схемы, пересечений или спутываний проводов нет, все провода уложены в жгуты, соединения способом скрутки отсутствуют.

При осмотре подвального помещения установлено, что во всех подвальных помещениях имеется освещение, санитарное состояние подвала в надлежащем виде, посторонние предметы, запахи, паутина, следу сырости на полу - отсутствуют.

Вх. 22.08.19

Коммуникации, проходящие в подвальном помещении МКД, находятся в рабочем состоянии, трубы теплоснабжения заизолированы, следов ржавчин или коррозии не обнаружено, системы водоснабжения и водоотведения также находятся в рабочем состоянии, следов ржавчин, протечек не имеется. На трубопроводе водоснабжения выявлена частичная замена участка трубопровода. Замененный участок полностью окрашен.

Заместитель главы
городского округа по ЖКХ



Ю.Д. Кокин