

В Региональную общественную инспекцию
контактный телефон: 8(8442) 52-93-22 E-mail:
roi-34@yandex.ru

Место расположения и почтовый адрес: 400074,
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 39, п. 1006От

ФИО секретаря совета дома
Кудряковой Надежды Павловны

проживающего (наименование муниципального образования, улица,
дом, квартира) г. Волгоград
ул. Жирновская, д. 9, кв 16

Контакты: (телефон, электронный адрес) 8-917-841-49-16

KudryakovaNP@inbox.ru


ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)*


Прошу провести общественный жилищный контроль по адресу:
Волгоград, ул. Жирновская, дом 9. Дом многоквартирный, 10 этажей.

по следующим фактам: С июля 2024 года в нашем доме слабый напор холодной воды. Давление воды в водопроводе регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в редакции от 24.05. 2024), а именно; давление холодного водоснабжения от 0.03 МПа(0.3 кгс/кв см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв/см) . Мы собственники дома неоднократно обращались в течение года в управляющую организацию о том что у нас плохой напор холодной воды. Специалисты приезжали, составляли акты, на словах говорили что у нас в всё в порядке, давление в кранах холодной воды нормальное. (некоторые акты прилагаются см приложение стр 7-9).

Однако в квартирах вода течёт из кранов особенно в вечернее время очень маленькой струйкой (прилагаем видео кв.33 и кв 69) слабый напор. В свою очередь УК неоднократно писала письма Руководителю Департаента ЖКХ и ТЭК Р.С. Козлову, Главе администрации Дзержинского

района Таций С.Р., ответа до настоящего времени не получили. Одновременно УК обращалась в ООО «Концессию Водоснабжения» для составления совместного акт замера давления ХВС на наш дом в период максимального водоразбора в вечернее время. Ответ гласил, что по имеющейся информации в ООО «Концессии водоснабжения» насосное оборудование работает в штатном режиме, подача воды осуществляется в полном объеме, а так же подача воды к нашему дому по ул. Жирновская 9 осуществляется путём подкачки воды насосным оборудованием, установленным в котельной №247 квартала и, что данное сооружение находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Концессии Теплоснабжения»(См приложении лист 2-3). В письме УК от 31 июля 2025 года в ООО «Концессию водоснабжения» на ее ответ № кв/13258 от 31.07.2025 указано, что от котельной 247 квартала уходит вода $P=5,5$ кгс/м², а на жилой дом Жирновская 9 приходит данный ресурс (Холодное водоснабжение) с давлением $P=3$ кгс/м². Одним словом в течение года только всё отписки, никакого расследования, а услуга нами оплачивается но предоставляется не в полном объеме в нарушение постановления №354. Просим вас разобраться в сложившейся ситуации



(подпись)

 (ФИО)

Мероприятия общественного контроля проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», Законом Волгоградской области от 30.12.2015 №240-ОД «Об осуществлении общественного контроля в Волгоградской области» и Регламентом осуществления общественного жилищного контроля Региональной общественной инспекции.

* Даю согласие на использование моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" Региональной общественной инспекции и АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» в рамках получения бесплатных услуг в соответствии с разделом 2 устава Региональной общественной инспекции, а также в рамках реализации проектов указанных организаций.





**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**“Жилищно-эксплуатационное управление на
Ангарском”**

ИНН 3443927625 КПП 346001001 ОГРН 1143443006255
юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23 помещение 25Б
Р/сч. 40702810611000005084 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647

№ 124 « 31 » июля 2025 год

Директору
ООО «Концессии водоснабжения»
Гущину М.Г.

На Ваш ответ исх. № КВ/13258 от 31.07.2025г. просим Вас разобраться с Вашими сетями и ООО «Концессии теплоснабжения», так как от котельной 247 кв. уходит вода с давлением $P=5,5$ кгс/м², а на жилой дом № 9 по адресу ул. Жирновской приходит ресурс (холодное водоснабжение) с давлением $P=3$ кгс/м².

Генеральный директор

 Першина Т.В.



от 31.07.2025 № КВ/13258-исх

на № 108 от 09.07.2025

Генеральному директору
ООО «ЖЭУ на Ангарском»
Т.В. Першиной

О нормализации водоснабжения

dek@ukjkh.com

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В ответ на Ваше обращение по вопросу нормализации подачи холодного водоснабжения по адресу ул.Жирновская,9 сообщаем следующее.

Подача водоснабжения к жилому дому № 9 по ул. Жирновская осуществляется путем подкачки воды насосным оборудованием, установленным в котельной 247 квартала.


Данное сооружение находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Концессии теплоснабжения».

Заместитель главного инженера по эксплуатации

И.Н. Стоматов

Д.Е. Солодков
К.В. Стаховская
60 66 00 (доб. 1347)

- 2 -



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жилищно-эксплуатационное управление на Ангарском"

ИНН 3443927625 КПП 346001001 ОГРН 1143443006255
юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23 помещение 25Б
Р/сч. 40702810611000005084 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647

№ 108 « 09 » июля 2025 год

Директору
ООО «Концессии Водоснабжения»
Гущину М.Г.

для информации:
Руководителю Департамента
ЖКХ и ТЭК
Р.С.Козлову

для информации:
Главе администрации
Дзержинского р-на
Таций С.Р.

В связи с многочисленными жалобами жителей на отсутствие давления ХВС в ж/д по адресу ул. Жирновская, 9, просим Вас нормализовать подачу холодной воды в соответствии с нормативами. Давление ХВС на вводе в дом в период максимального водоразбора составляет $P=3,0 \text{ кг/см}^2$.

Генеральный директор
ООО «ЖЭУ на Ангарском»

Т.В. Першина

RE: ул.Жирновская,9-о нормализации параметров ХВС

Тема: RE: ул.Жирновская,9-о нормализации параметров ХВС
От: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>
Дата: 15.07.2025, 9:48
Кому: 'Солопенко М.М.' <dek@ukjkh.com>

Добрый день!
Ваше обращение зарегистрировано, направлено на рассмотрение.
С уважением, ООО «Концессии водоснабжения»
(8442)60-66-00

О нормализации водоснабжения по адресу: ул. Жирновская, д. 9 (№ КВ/35173-вх от 15.07.2025)

From: Солопенко М.М. <dek@ukjkh.com>
Sent: Wednesday, July 9, 2025 8:57 AM
To: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>; gkh@volgadmin.ru; Администрация
Дзержинского района <radm04@volgadmin.ru>
Subject: ул.Жирновская,9-о нормализации параметров ХВС

15.07.2025.



Концессии
водоснабжения

ООО «Концессии водоснабжения»
400050, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 47а.
Тел. (8442) 60 66 00, (8442) 60 65 55,
Факс (8442) 60 62 28, info@investvoda.ru
ОКПО 22460133 ОГРН 1143443032468
ИНН 3460019060 КПП 344401001

от 09.07.2025 № КВ/11870-исх

на № 95 от 05.06.2025

Генеральному директору
ООО «ЖЭУ на Ангарском»
Т.В. Першиной

dek@ukjkh.com

О нормализации водоснабжения

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В ответ на Ваше обращение по вопросу нормализации подачи холодного водоснабжения по адресу ул. Жирновская, 9 сообщаем следующее.

Подача водоснабжения к жилому дому № 9 по ул. Жирновская осуществляется путем подкачки воды насосным оборудованием, установленным в котельной 247 квартала.

Данное сооружение находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Концессии теплоснабжения».


По имеющейся в ООО «Концессии водоснабжения» информации, насосное оборудование работает в штатном режиме, подача водоснабжения осуществляется в полном объеме.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

И.Н. Стоматов

Д.Е. Солодков
Д.С. Поляков
60 66 00 (доб. 1347)

Документ подписан электронно-цифровой подписью. Стоматов Игорь Николаевич, Стоматов Игорь Николаевич, № Сертификата: 2398DE00E8B1E39045EC3A1931C2C6E5, действует до 19.06.2039.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жилищно-эксплуатационное управление на Ангарском"

ИНН 3443927625 КПП 346001001 ОГРН 1143443006255
юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23 помещение 25Б
Р/сч. 40702810611000005084 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647

№ 95 «05» июня 2025 год

Директору
ООО «Концессии Водоснабжения»
М.Г. Гушину

Для информации:
Руководителю Департамента
ЖКХ и ТЭК
Р.С.Козлову

Для информации:
Главе администрации
Дзержинского р-на
Таций С.Р.
ул. Историческая, 122
Волгоград, 400075

В связи с многочисленными жалобами жителей на низкое давление ХВС по адресу ул. Жирновская, 9, администрация ООО «ЖЭУ на Ангарском» просит направить Вашего представителя 10.06.2025 для составления совместного акта замера давления ХВС на жилой дом в период максимального водоразбора в вечернее время. Для согласования точного времени встречи, просим связаться по телефону АДС - 48-10-04.

Генеральный директор
ООО «ЖЭУ на Ангарском»

по доверенности

Т.В. Першина

- 8 -

20 40

ООО «ДЭК»

Акт совместного обследования и замеров параметров отопления, ХВС, ГВС.

« 02 » апреля 20 25 г.

Комиссия в составе:

мастера Буларова И.А.
слесаря сантех. Сердюков Р.В.
слесаря сантех. Тютюрова В.Ф.

Адрес (улица, № дома)	№ кв.	ХВС		ГВС				Р воды в квартире (Кгс/см ²)	Т гвс/ воздуха в квартире	Подписи жителя
		Р на вводе	Р в квартире	T1	T2	P1	P2			
Широкшая		4,0								
9	33		1,5 ^{кв.м}							Серд
	39		1,4 ^{кв.м}							Тютю

Заключение комиссии: Наблюдение ХВС в квартире
соответствует сан. нормам

Подписи членов комиссии:
Сердюков Р.В. [подпись]
Тютюров В.Ф. [подпись]
Буларов И.А. [подпись]

Акт совместного обследования и замеров параметров отопления, ХВС, ГВС.

« 14 » октября 2025 г.

Комиссия в составе:

Сл. сантехника Толоухин В.И.
Сл. сантехника Корнеев А.В.

Адрес (улица, № дома)	№ кв.	ХВС		ГВС				Р воды в квартире (Кгс/см ²)	Т гвс/ воздуха в квартире	Подписи жителя
		Р на вводе	Р в квартире	T1	T2	P1	P2			
<u>Ильинская</u>		<u>4,5</u>								
<u>29</u>	<u>70</u>		<u>1,7</u>							<u>[Signature]</u>
	<u>69</u>		<u>1,5</u>							<u>[Signature]</u>

Заключение комиссии: Работы по ХВС соответствуют
санитар нормам


Подписи членов комиссии:
Толоухин В.И.
Корнеев А.В.

Акт совместного обследования и замеров параметров отопления, ХВС, ГВС.

« 12 » 08 2025 г.

Комиссия в составе:


Слесари - сантехники Будина И.С.
 Слесари - сантехники Томаш Т.Д.

№ п/п	Адрес (улица, № дома)	№ кв.	ХВС		ГВС/Отопление				Р воды в кв. (Кгс/см2)	Т гвс/воз духа в кварт.	Подпись жителя
			Р на вводе	Р в кварт.	T1	T2	P1	P2			
	<u>Мирновская 9</u>	<u>29</u>	<u>4,5</u>	<u>1,0</u>							
		<u>72</u>		<u>0,2</u>							
		<u>69</u>		<u>1,2</u>							

Заключение комиссии: Нормальное ХВС

Подписи членов комиссии:

Будина И.С.
Томаш Т.Д.





Концессии водоснабжения

ООО «Концессии водоснабжения»
400050, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 47а.
Тел. (8442) 60 66 00, (8442) 60 65 55,
Факс (8442) 60 62 28, info@investvoda.ru
ОКПО 22460133 ОГРН 1143443032468
ИНН 3460019060 КПП 344401001

от 25.07.2025 № КВ/12862-исх
на № 101 от 30.06.2025

Генеральному директору
ООО «ЖЭУ на Ангарском»
Т.В. Першиной

dek@ukjkh.com

О нормализации водоснабжения

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В ответ на Ваше обращение по вопросу нормализации подачи холодного водоснабжения по адресу ул. Жирновская, 9 сообщаем следующее.


Подача водоснабжения к жилому дому № 9 по ул. Жирновская осуществляется путем подкачки воды насосным оборудованием, установленным в котельной 247 квартала.

Данное сооружение находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Концессии теплоснабжения».

И.о. главного инженера

Д.Е. Солодков

Д.С. Поляков
60 66 00 (доб. 1347)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жилищно-эксплуатационное управление на Ангарском"

ИНН 3443927625 КПП 346001001 ОГРН 1143443006255
юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23 помещение 25Б
Р/сч. 40702810611000005084 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647

№ 101 «30» июня 2025 год

Директору
ООО «Концессии Водоснабжения»
Гущину М.Г.

для информации:
Руководителю Департамента
ЖКХ и ТЭК
Р.С.Козлову

для информации:
Главе администрации
Дзержинского р-на
Таций С.Р.

В связи с многочисленными жалобами жителей на отсутствие давления ХВС в ж/д по адресу ул. Жирновская, 9, просим Вас нормализовать подачу холодной воды в соответствии с нормативами. Давление ХВС на вводе в дом в ночные часы составляет $P=3,0 \text{ кг/см}^2$.

Генеральный директор
ООО «ЖЭУ на Ангарском»

RE: ул.Жирновская,9-неуд.параметры ХВС

Тема: RE: ул.Жирновская,9-неуд.параметры ХВС
От: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>
Дата: 02.07.2025, 17:37
Кому: 'Солопенко М.М.' <dek@ukjkh.com>

Ваше заявление зарегистрировано и отправлено на рассмотрение
Рег.

КВ/32538-вх от 02.07.2025

О нормализации водоснабжения ул.Жирновская,9

С уважением,
ООО «Концессии водоснабжения»
Тел. 60-66-00



**Концессии
водоснабжения**

From: Солопенко М.М. [mailto:dek@ukjkh.com]
Sent: Monday, June 30, 2025 10:27 AM
To: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>; gkh@volgadmin.ru; Администрация
Дзержинского района <radm04@volgadmin.ru>
Subject: ул.Жирновская,9-неуд.параметры ХВС



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жилищно-эксплуатационное управление на Ангарском"

ИНН 3443927625 КПП 346001001 ОГРН 1143443006255
юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23 помещение 25Б
Р/сч. 40702810611000005084 в Волгоградское ОСБ №8621 БИК 041806647

№ 120 « 28 » июля 2025 год

Директору
ООО «Концессии Водоснабжения»
Гущину М.Г.

для информации:
Руководителю Департамента
ЖКХ и ТЭК
Р.С.Козлову

для информации:
Главе администрации
Дзержинского р-на
Таций С.Р.

В связи с многочисленными жалобами жителей на отсутствие давления ХВС в ж/д по адресу ул. Жирновская, 9, просим Вас нормализовать подачу холодной воды в соответствии с нормативами. Давление ХВС на вводе в дом в период максимального водоразбора составляет $P=3,0 \text{ кг/см}^2$.

Генеральный директор
ООО «ЖЭУ на Ангарском»

Т.В. Першина


Тема: RE: о давлении ХВС по ул.Жирновская,9
От: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>
Дата: 08.08.2025, 10:39
Кому: 'Солопенко М.М.' <dek@ukjkh.com>

Ваше заявление зарегистрировано и отправлено на рассмотрение
Рег.

КВ/40526-вх от 08.08.2025

Ответ на № КВ/13258-исх от 31.07.2025

С уважением,
ООО «Концессии водоснабжения»
Тел. 60-66-00



From: Солопенко М.М. [mailto:dek@ukjkh.com]
Sent: Thursday, July 31, 2025 3:59 PM
To: ООО "Концессии водоснабжения" <info@investvoda.ru>
Subject: о давлении ХВС по ул.Жирновская,9

- 14 -